

දුම් අනතුරු හඟවන (Smoke alarms)

නීතියට අනුව, වික්ටෝරියානු ප්‍රාන්තය තුළ ඇති සියළුම නිවෙස්වල අවම වශයෙන් එක් මහලක එක් දුම් අනතුරු හඟවනයක් සවිකර තිබිය යුතුය.

වෙනස් කළ නොහැකි කුටියක් තුළ ඇති වසර 10ක් පවතින ලිතියම් බැටරි සහිත ගොපෝද්‍රව්‍යමය දුම් අනතුරු හඟවන (photoelectric smoke alarms) FRV සහ CFA මගින් නිර්දේශ කෙරේ.

- ගොපෝද්‍රව්‍යමය දුම් අනතුරු හඟවන වඩා කාර්යක්ෂම වන අතර වැරදි අනතුරු හැඟවීම් සඳහා ඇති ඉඩකඩ අඩුය.
- එවා විදුලි සැපයීමකට සම්බන්ධ කළයුතු නොවන (240v ප්‍රධාන විදුලිය හා සම්බන්ධ කළ යුතු නැත) අතර විදුලි රැකැත් සමඟ සම්බන්ධ කළ යුතු නැත (240v ප්‍රධාන විදුලි රැකැත් හා සම්බන්ධ කළ යුතු නැත)



මාසිකව පරීක්ෂා කර බලන්න

- විදුලි බොත්තම ඔබන්න
- අනතුරු හඟවනය තුන් වරක් ශබ්ද නගන තෙක් බොත්තම තදකරගෙන සිටින්න



වාර්ෂිකව දුවිලි පිස දමන්න

- දුම් අනතුරු හඟවනයේ දුවිලි පිස දමන්න නැතිනම් එහි කවරය වටා සිග්නල් පිස දමන්න
- * අදාළ වන්නේ නම්, වාර්ෂිකව දුම් අනතුරු හඟවනයේ බැටරිය නැවත දමන්න



සෑම වසර 10කට වරක්ම

නව අනතුරු හඟවනයක් සවි කරන්න

- සියළුම දුම් අනතුරු හඟවන (විදුලි රැකැත්වලට සම්බන්ධ සහ වෙනමම ඇති) නැවත සවි කිරීම කළ යුතුය

ယကဘာၣ်ထီထီၣ် ယမ့ၣ်အူခုၣ်စးဟ့ၣ်ပလီၢ်တၢ်လီၤဖဲလဲၣ်

- မ့ၣ်အူခုၣ်စးဟ့ၣ်ပလီၢ်တဖၣ် တၢ်ကဘာၣ်ထီထီၣ်အီၤဖဲဟံၣ်တဒိလၢအခိၣ်အစ့ၤကတၢၢ် ၃၀ စးတံးမံထၢၣ် ယံၤဒီးတၢ်ဖျၢၣ်န့ၣ်လီၤ.
- မ့ၣ်အူခုၣ်အစး ကဘာၣ်အိၣ်ဖဲ လီၢ်မံအကပၤဒီးဟံၣ်ဒီတဖျၢၣ်အဘၢၣ်စၢန့ၣ်လီၤ.
- နကဘာၣ်ထီထီၣ် မ့ၣ်အူခုၣ်စး ဟ့ၣ်ပလီၢ်လၢအးပူၤကိးဖျၢၣ်ဒဲးန့ၣ်လီၤ.
- ပဟ့ၣ်ကူၣ်လၢ မ့ၣ်အူခုၣ်အစးတဖၣ်အံၤ ကဘာၣ်တၢ်ဘျးစဲလိာ်အသးဒ်သိးစးတဖျၢၣ် မ့ၢ်စးထီၣ်မၤတၢ်န့ၣ် စးကိးဖျၢၣ်ဒဲး ကသိၣ်ထီၣ်ဝဲအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.
- မ့ၣ်အူခုၣ်စး ဟ့ၣ်ပလီၢ်တဖၣ်အံၤ ကဘာၣ်ဖိးမံလိာ်အသးဒီး အိးစၢတြုလယၣ်အပတီၢ်ဒ် AS3786 အသိးန့ၣ်လီၤ.



■ ကဘာၣ်အိၣ်ဖဲမံအးဒီးဟံၣ်ဒီတဖျၢၣ်အဘၢၣ်စၢ

● မ့ၣ်အူခုၣ်စးဟ့ၣ်ပလီၢ်တဖၣ် ကဘာၣ်အိၣ်လၢ လီၢ်မံအးမဲလၢအပူၤ

